PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 26/NHŚ/25

Znak sprawy: NHŚ.5211.5.1.1.2025

Włocławek, 18.02.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Lenę Nakonowską – Młodszego Asystenta Sekcji Higieny Środowiska - upoważnienie nr 20/24
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
   we Włocławku
   ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
   tel.: 544129461, faks: 544129295
   e-mail: sekretariat@szpital.wloclawek.pl
   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

   Indywidualne ujęcie wody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
   im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
   we Włocławku
   ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
   tel.: 544129461, faks: 544129295
   e-mail: sekretariat@szpital.wloclawek.pl
   rodzaj prowadzonej działalności – 86.10.Z – działalność szpitali (działalność przeważająca wg PKD)
   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
   we Włocławku
   (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
   ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
   tel.: 544129461, faks: 544129295
   e-mail: sekretariat@szpital.wloclawek.pl
   (adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 8883117873, REGON: 341411727, PKD: 86.10.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
   Dariusz Szczepański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
   (imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Krzysztof Płóciennik – Kierownik Działu Technicznego
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 18.02.2025 r. godz. ...9.20.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot kontrolowany nie podlega przepisom ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.).

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 18.02.2025 r. godz. ...10.40.....

   18.02.2025 r. godz. ...9.20..... - ...10.40.....

   Łączny czas kontroli: ...1... godz. ...20... min.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:, przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, ocena prowadzonej przez zarządzającego indywidualnym wodociągiem, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek wewnętrznej kontroli jakości wody oraz utrzymanie higienicznego stanu indywidualnego ujęcia wody. W ramach nadzoru sanitarnego zostaną pobrane próbki wody z indywidualnego wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Dokumentacja kontrolna
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - próbki wody nr W/15/25 i W/16/25 – protokół pobrania nr 6/NHŚ/W/25 i protokół przekazania nr 8/NHŚ/WL/25.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, jest własnością jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 18.02.2025 r. na indywidualnym ujęciu wody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku, czynności kontrolne przeprowadził: Młodszy Asystent Sekcji Higieny Środowiska Lena Nakonowska.

Kontrolująca, rozpoczynając czynności kontrolne, przedstawiła legitymację służbową oraz poinformowała o zakresie kontroli.

Indywidualne ujęcie wody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego obejmuje jedną studnię głębinową nr 2B, pomieszczenie technologiczne stacji uzdatniania wody, sterownię, chlorownię oraz terenowy zbiornik retencyjny z dwoma komorami o pojemności po 100 m^3 każda.

Ujęcie Szpitala zaopatruje w wodę pacjentów oraz zatrudniony personel medyczny. Awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę stanowi wodociąg we Włocławku.

Studnia 2B o głębokości 56 m została wykonana w 2006 roku na gruntach stanowiących własność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Studnia jest obudowana kręgami żelbetonowymi, przykryta prefabrykowaną płytą żelbetową, wyposażoną w szczelny właz stalowy z dwoma kominkami wentylacyjnymi. Właz jest zabezpieczony przed otwarciem przez niepowołane osoby. Studnia jest ogrodzona, utrzymana w należytym porządku i prawidłowo oznakowana.

Pobór wody surowej z zatwierdzonych złóż wodonośnych odbywa się za pomocą pompy głębinowej usytuowanej w ww. studni. Pobór wody surowej jest rejestrowany za pomocą wodomierzy.

Hala technologiczna stacji uzdatniania wody wyposażona jest w 2 filtry żelazowe i 2 filtry manganowe, zbiornik sprężonego powietrza, aerator, 2 sprężarki, zestaw pompowy II stopnia, który znajduje się w piwnicy w wymiennikowni wraz z pompą płuczącą.

Chlorownia wyposażona jest w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, apteczkę, umywalkę, punkt poboru wody. Zabezpieczona jest przed dostępem światła słonecznego. Chlorownia posiada osobne wejście z zewnątrz zabezpieczone zamkiem elektromagnetycznym z automatycznym systemem wymiany powietrza w pomieszczeniu.

Proces uzdatniania wody surowej polega na mieszaniu wody z powietrzem w aeratorze oraz filtrowaniu natlenionej wody przez filtry, w których następuje redukcja żelaza i manganu. Uzdatniona woda kierowana jest do zbiornika retencyjnego, z którego tłoczona jest zestawem pompowym do sieci zewnętrznej.

Woda w zależności od potrzeb może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Podchloryn sodu pobierany jest za pomocą pompki dozującej wyłącznie w przypadku pogorszenia się jakości wody.

Ściany i podłogi w pomieszczeniach wykończone są w sposób trwały, gładki, nienasiąkliwy i odporny na działanie wilgoci czy środków dezynfekcyjnych.

Pomieszczenia utrzymane są w dobrym stanie higienicznym. Podczas kontroli obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania stanu higienicznego ujęcia oraz w obrębie obszaru studni głębinowej.

Dnia 05.07.2017 r. Prezydent Miasta Włocławek udzielił Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby podmiotu do 2037 roku. Średnia wydajność urządzenia wodociągowego przyjęta z pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Szpitala wynosi 340 m^3/d, a w przypadku potrzeb przeciwpożarowych wynosi 818,4 m^3/d.

Indywidualne ujęcie wody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego posiada prawnie ustanowioną decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05.07.2017 r. strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.

Ww. ujęcie posiada również analizę ryzyka opracowaną we wrześniu 2023 r. przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 17, 60-164 Poznań.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jako zarządzający indywidualnym ujęciem przeprowadza regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierane są zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w punktach zgodności. Badania jakości wody prowadzone są w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B. Badania jakości wody wykonywało akredytowane laboratorium tj. MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin. Ww. laboratorium posiada akredytację PCA.

Sprawozdania z badań na bieżąco przekazywane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku zgodnie z terminami przyjętymi w obowiązujących przepisach.

Poinformowano zarządzającego wodociągiem o konieczności informowania konsumentów o jakości wody z indywidualnego wodociągu Szpitala na oficjalnej stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku posiada opracowaną procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w szczególności wystąpienia warunków powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz wstrzymania dostaw wody.

Poinformowano zarządzającego o konieczności przestrzegania zakazu palenia.

Podczas kontroli obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jak również w zakresie utrzymania stanu higienicznego ww. ujęcia. Pomieszczenia i urządzenia utrzymane są we właściwym stanie sanitarno-higienicznym. Teren ujęcia jest ogrodzony, zadbany, oznakowany tablicami zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo tego samego dnia, w którym przeprowadzono kontrolę sanitarną ww. ujęcia wody, tj. 18.02.2025 r., w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zgodności zlokalizowanych w Oddziale Neurochirurgii oraz na Stacji Uzdatniania Wody Szpitala.

Stan techniczny kranów do pobierania próbek w ww. punktach zgodności był prawidłowy i spełniają one zalecenia zawarte w normie PN-ISO 5667-5:2017-10.

Pobrane próbki wody zostaną przekazane do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Płockiej 45 celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....

.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

   .....
   (imię i nazwisko/stanowisko)

   w wysokości.....*słownie*.....

   (nr mandatu karnego).....

   (podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
   wydane przez:
   Nie dotyczy
   (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu: nie dotyczy
   Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: nie dotyczy
   (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: nie dotyczy

Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Płociennik

.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
Sekcja Higieny Środowiska
Młodszy Asystent
Lena Nakonowska

.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 18.01.2025

Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Płociennik

.....

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: brak formularzy dla sekcji N.HK
(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* *w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*

** *niewłaściwe skreślić*